



التقرير الفني

في المناقصة العامة رقم (٢٠١٨/١-٢٠١٩) لعيادة المصاعد بكلية الطب البيطري وإدارة الجامعة
ومعهد الدراسات والبحوث البيئية للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩

=====

:- رفض العطاءات أرقام { ٣/١ ، ٣/٢ } للأسباب التالية :-

العطاء ٣/١ :-

- ١- المقترحات الواردة بالبند اولا والخاص بطريقة نقل البراشنوت من البئر الى غرفة الماكينات غير مقبولة فنيا حيث انها قد تؤثر على سلامة المباني .
- ٢- الاعمال المقترحة بالبند الخاص بصيانة الماكينة والورادة بعرض الشركة (عمرة للماكينة) تدخل ضمن مشمول البند رقم (١) بمقاييسه الاعمال والذي يشمل جميع ما يلزم لتعمل الماكينة على الوجه الامثل طبقا لاصول الصناعة .
- ٣- لايجوز اخلاء مسئولية الشركة عن الكابلات الخاصة بالباور والمساعد من اسفل البئر حتى غرفة الماكينة حيث ان الهدف من طرح الاعمال هو الوصول الى حالة فنية جيدة وامنة للمساعد مع تحمل مسئولية الشركة ذلك بخلاف ما ورد بالعرض الفنى المقدم من الشركة وحيث ان ما ذكر بالنسبة لكابلات الباور يدخل ضمن مشمول البند رقم (٤) بمقاييسه الاعمال .

العطاء ٣/٢ :-

- ١- سابقة الاعمال غير موثقة ، وفقا للتقرير الصادر من مكتب النيل الهندسي الاستشاري بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٣ والمسلم الى ادارة الجامعة والمنتهى الى ان المساعد غير امنة بسبب الغاء اجهزة الامان بالمساعد بالإضافة الى سوء الصيانة وحيث ان الشركة المشار اليها متسببة في سوء الحالة الفنية للمساعد بالمباني وبالتالي فإن سابقة اعمالها غير مقبولة فنيا بالجامعة .
 - ٢- ترخيص مزاوله اعمال المصاعد .
هذا وقد تم الانتهاء من فحص جميع أوراق العروض الفنية وتؤكد اللجنة الفنية أن أسباب رفض العطاءات المرفوضة فنياً تستند إلى ما ورد بكرة الشروط التي تم طرح على أساسها .
مما سبق توصلت اللجنة الفنية مجتمعة ما يلي :-
 - رفض جميع العطاءات المقدمة في هذه المناقصة للأسباب المذكورة أعلاه وإعادة الطرح بإحدى الطرق المنصوص عليها بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ .
- وترفع اللجنة تقريرها للجنة البت لاتخاذ ما تراه مناسباً .



٢٠١٩